

消防用設備等 点検報告制度とは 防火対象物の関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について、定期点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。(消防法第17条の3の3)

点検の種類と期間

機器点検

6カ月に1回 実施

- 1 消防用設備等に付置される非常電源(自家発電設備に限る)。 又は動力消防ポンプの正常な作動。
- 2 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他 主として外観から判別できる事項。
- 3 消防用設備等の機能について、外観から又は 簡易な操作により判別できる事項。

総合点検

1年に1回実施

消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能を確認するため、消防用設備等の種類に応じて実施する点検。



点検実施者

次の防火対象物の消防用設備等は、消防設備士又は消防設備点検有資格者に点検させなければならない。

- 延べ面積1,000㎡以上の 特定防火対象物。
- 延べ面積1000㎡以上の 非特定防火対象物で、 消防長又は消防署長が指定するもの。
- 3 特定一階段等防火対象物。

報告

防火対象物の関係者は点検結果を、維持台帳に記録するとともに、次の1及び2に示す期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。

特定防火対象物 1年に1回

全 2 3年に1回

※特定防火対象物とは、百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物等で不特定多数の者又は災害時に援護が必要なものが出入りする施設(消防法施行令別表第1の(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項に掲げる防火対象物)

適切な消防用設備等点検を実施しましょう!

消防用設備等の点検は、適切に行われていますか?

御自身の建物に設置されている消防用設備等の点検について、次の4つの事例を参考にチェックしてください。



無資格者が 点検をしていた

消防設備士又は消防 設備点検資格者によ る点検を依頼してい たにもかかわらず、無 資格者が自動火災報 知設備の点検を実施 していた。




消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させ、消防機関に報告する場合は、点検作業が始まる前に、点検に従事する各作業員(資機材の搬送等の補助的な作業のみを行う者を除く)が免状を保有しているか確認しましょう。



全階を 点検していなかった

地上5階のビルにおいて、1階・3階・5階の店舗の 消防用設備等は 点検されていたが、2階・4階の店舗は点検されていた。



点検の対象は「建物に設置されている全ての消防用設備等」です。各階全ての点検を依頼していたにもかかわらず、点検業者が、一部のみの点検で作業終了としていないか、点検作業の実施状況を確認しましょう。

X

事実と異なる 報告をしていた

自動火災報知設備の 感知器が故障してい ることが確認された が、点検結果報告書 では、改善していわらず 「不備なし」として報 告していた。





点検の結果を、事実通りに記載しなければなりません。報告書に記載されている内容が「実際の点検結果」と相違無いかどうか、点検作業の実施状況を確認するとともに、報告書の届出前にしっかりと確認しましょう。不備については、適切に改善しましょう。



点検期間のルールを 守っていなかった

機器点検を1年に1回、総合点検を3年に1回しか実施していなかった。



機器点検は6ヶ月毎に、総合点検は1年毎に実施してください。また、建物関係者は、法令により点検を行った結果を「維持台帳」に記録することとなっていますので、点検を実施したら、その結果を維持台帳に記録しましょう。

具体的な点検要領、報告様式の記載方法等、詳しくはお近くの消防機関にご相談ください。



消防庁

Fire and Disaster Management Agency https://www.fdma.go.jp/

ご相談はお近くの消防署まで

尾三消防本部

豊明消防署予防課 日進消防署予防課 みよし消防署予防課

0561-73-0119 0561-36-0119 0561-62-1152

0562-92-0119

0561-39-0119

長久手消防署予防課 東郷消防署予防課